



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БАЛАКОВСКОМУ, ДУХОВНИЦКОМУ РАЙОНАМ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Саратовское шоссе, 65, г. Балаково, Россия, 413800 Тел.: 33-81-38; 33-67-27 Факс: 33-85-79

г. Балаково
(место составления акта)

«23» марта 2015 г.
(дата составления акта)
«13» час. «30» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 23

По адресу/адресам: г. Балаково, ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ, 12
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения № 23 от «04» февраля 2015 года начальника отдела надзорной
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
деятельности по Балаковскому, Духовницкому районам УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Саратовской области Пудикова А.Г.
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение
или: приказ о проведении проверки

была проведена проверка в отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение - детский сад № 35 г. Балаково Саратовской области
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с «13» час. «30» мин. «24» февраля 2015 г. по «13» час. «30» мин. «23» марта 2015 г.

Продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(дней/часов)

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность проверки
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по Балаковскому, Духовницкому районам УНД и
ПР ГУ МЧС России по Саратовской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Заведующий Романова О.В., 18.02.2015 года в 09 час. 05 мин.
(подпись, дата, время)
(фамилия, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Балаковского, Духовницкого
районов по пожарному надзору Данилов А.В.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имени, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выданного свидетельства)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Романова Ольга Владимировна
(фамилия/имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- дверь кладовой на первом этаже у изолятора не выполнена противопожарной (п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.08.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.», утвержден и введен в действие приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от « 24» апреля 2013 г. № 288) - лицом, допустившим нарушение является заведующий МАДОУ «Детский сад № 35» Романова О.В.;

- двери поэтажных коридоров общих лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнением в притворах (п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.08.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.», утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171) - лицом, допустившим нарушение является заведующий МАДОУ «Детский сад № 35» Романова О.В.;

- на объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние задвижки с электроприводом, установленной на обводной линии водомерного устройства (п. 59 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390) - лицом, допустившим нарушение является заведующий МАДОУ «Детский сад № 35» Романова О.В.;

- двери помещений различных классов функциональной пожарной опасности (складские помещения в 1, 2 группах и в спортивном зале) не выполнены с нормируемыми пределами огнестойкости (ч. 1, 3 ст. 88, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») - лицом, допустившим нарушение является заведующий МАДОУ «Детский сад № 35» Романова О.В.;

- ширина запасных эвакуационных выходов в свету из групп №№ 1, 2, 7, 10 составляет менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел (п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.08.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.», утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171) - лицом, допустившим нарушение является заведующий МАДОУ «Детский сад № 35» Романова О.В.;

- дверь прачечной не выполнена противопожарной (п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.08.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.», утвержден и введен в действие приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от « 24» апреля 2013 г. № 288) - лицом, допустившим нарушение является заведующий МАДОУ «Детский сад № 35» Романова О.В.;

- руководителем организации не пройдено обучение пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства (п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.08.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 36, 39 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций») - лицом, допустившим нарушение является заведующий МАДОУ «Детский сад № 35» Романова О.В.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) а именно:

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки);

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки);

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

(подпись проверяющего)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий Романова Ольга Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» мая 2015 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)