



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БАЛАКОВСКОМУ, ДУХОВНИЦКОМУ РАЙОНАМ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Саратовское шоссе, 65, г. Балаково, Россия, 413800 Тел.: 33-81-38; 33-67-27 Факс: 33-85-79

Предписание № 23/1/27

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 35
г. Балаково Саратовской области

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности по Балаковскому, Духовницкому районам Пудикова А.Г. № 23 от «04» февраля 2015 г.
ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «13» час. «30» мин. «24» февраля 2015 г. по «13» час. «30» мин. «23» марта 2015 г.

проведена проверка
государственным инспектором Балаковского, Духовницкого районов по пожарному надзору Даниловым А.В. Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 35 г. Балаково Саратовской области, г. Балаково, ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ, 12

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим Романовой Сльгой Владимировной

(указывается должность, фамилия, имя, отчество (последнее - "и" или "ич"), лица, участвующего в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абз. пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Дверь кладовой на первом этаже у изолятора не выполнена противопожарной.	п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.08.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отграничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержден и введен в действие приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. № 288	01.10.2016 г.	

2	Двери поэтажных коридоров общих лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнением в притворах.	п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.08.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171	01.10.2016 г.	
3	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние задвижки с электроприводом, установленной на обводной линии водомерного устройства.	п. 59 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390	01.10.2016 г.	
4	Двери помещений различных классов функциональной пожарной опасности (складские помещения в 1, 2 группах и в спортивном зале) не выполнены с нормируемыми пределами огнестойкости.	ч. 1, 3 ст. 88, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2016 г.	
5	Ширина запасных эвакуационных выходов в свету из групп №№ 1, 2, 7, 10 составляет менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.	п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.08.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171	01.10.2016 г.	
6	Дверь прачечной не выполнена противопожарной.	п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.08.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержден и введен в действие приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от « 24» апреля 2013 г. № 288	01.10.2016 г.	
7	Руководителем организации не пройдено обучение пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства.	п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.08.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 36, 39 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	01.10.2016 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти; - руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; - руководители органов местного самоуправления; - собственники имущества; - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; - должностные лица в пределах их компетенции; - иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор Балаковского, Духовницкого
районов по пожарному надзору Данилов А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«23» марта 2015г.

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)

«28» мая 2015г.

Телефон доверия:
33-81-38




заведующий Романова Ольга Владимировна
(должность, фамилия, инициалы)