



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(Ростехнадзор)

НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
Ниже-Волжским управлением Ростехнадзора  
юридического лица № А-4796/15

г. Балаково, ул. Ленина, 100

(место составления акта)

28 октября 2016

(дата составления акта)

15:00

(время составления акта)

По адресу: ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ, д. 12, г. Балаково, Саратовская область, 413855.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Ниже-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору С.А. Бурлина от 11.10.2016 № 4796/15-РП в период с 24.10.2016 по 28.10.2016 была проведена внеплановая, выездная проверка по контролю ранее

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

выданного предписания от 21.07.2016 № 3097-П

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35» г. Балаково, Саратовской области (далее «МАДОУ Детский сад № 35») ИНН 6439044615

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Ниже-Волжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
заведующий МАДОУ «Детский сад № 35»

(заполняется при проведении выездной проверки)

Горбунова Екатерина Александровна, распоряжение о назначении на должность №  
 24-рк от 21.01.2016. 24.10.2016. 10-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
 проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Кандагуров Сергей Александрович -  
государственный инспектор Балаковского территориального отдела Нижне-  
Волжского управления Ростехнадзора

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),  
 проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций  
 указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования  
 экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по  
 аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

ФИО	Должность	Дата и номер приказа о назначении
Горбунова Екатерина Александровна	Заведующий	Распоряжение о назначении на должность № 24-рк от 21.01.2016.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  
 (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя  
 индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае  
 проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по  
 проверке)

Проверкой выполнения ранее выданного предписания № 3097 от 21.07.2016 г.  
 установлено:

№ п/п	Содержание ранее выявленного нарушения и срок его исполнения	Материалы, подтверждающие выполнение нарушения	Результат проверки (выполнено/не выполнено)
1	Однолинейная схема электроустановки не утверждена ответственным за электрохозяйство. Срок исполнения до 10.10.2016 г.	Однолинейная схема электроустановки утверждена ответственным за электрохозяйство МАДОУ Детский сад № 35» 25.07.2016г..	Выполнено
2	Ответственным за электрохозяйство или работником, им уполномоченным, визуальные осмотры видимой части заземляющих устройств не проводятся. Срок исполнения до 10.10.2016 г.	Ответственный за электрохозяйство Аникеев Д.В. проводит визуальные осмотры видимой части заземляющих устройств	Выполнено
3	В паспорте заземляющего устройства отсутствует дата ввода в эксплуатацию.	Паспорт заземляющего устройства МАДОУ Детский сад № 35»	Выполнено

	Срок исполнения до 10.10.2016 г.	содержит дату ввода в эксплуатацию	
4	Исполнительная схема заземляющего устройства выполнена без привязки к капитальным сооружениям (зданию МАДОУ Детский сад № 35). Срок исполнения до 10.10.2016 г.	Паспорт заземляющего устройства МАДОУ Детский сад № 35» содержит исполнительную схему устройства с привязкой к капитальным сооружениям	Выполнено
5	ЩАО-2 отсутствует назначение присоединений. Срок исполнения до 10.10.2016 г.	ЩАО-2 содержит назначение присоединений	Выполнено
6	ЩАО-1 отсутствует назначение присоединений. Срок исполнения до 10.10.2016 г.	ЩАО-1 содержит назначение присоединений	Выполнено
7	ЩАО-1 отсутствует предупреждающий знак установленного образца. Срок исполнения до 10.10.2016 г.	ЩАО-1 нанесен предупреждающий знак установленного образца	Выполнено
8	ЩО-3 отсутствует назначение присоединений. Срок исполнения до 10.10.2016 г.	ЩО-3 содержит назначение присоединений	Выполнено

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено;

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

п. 1-8 предписания от 21.07.2016 г № 3097-П выполнены, предписание снято с контроля

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами

муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы (копии):

- распоряжение от 11.10.2016 № 7496-РП/СО;
- документы, подтверждающие выполнение предписания, перечисленные в акте.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор  
Балаковского территориального отдела



С.А. Кандагуров

\_\_\_\_\_  
(подпись, печать)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями  
получил(а): заведующий МАДОУ Детский сад № 35 Горбунова Екатерина  
Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или  
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

"28" октября 2016 г.

(Дата)



\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)