



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(Ростехнадзор)

НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. А.Огарева, д.15, д. 4, Волгоград, 400074  
Телефон: (8442) 94-58-58, Факс: (8442) 94-14-14  
E-mail: [office@nvol.gosnadzor.ru](mailto:office@nvol.gosnadzor.ru) <http://www.nvol.gosnadzor.ru>

Приложение к акту проверки  
№ А-3097/15 от 21.07.2016 г.

**ПРЕДПИСАНИЕ № 3097/15-П**

г. Балаково ул. Ленина, 100  
(место составления, выдачи)

21.07.2016 г.  
(дата составления, выдачи)

Муниципальное автономное дошкольное  
образовательное учреждение «Детский сад №  
35» г. Балаково, Саратовской области»

(наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество  
индивидуального предпринимателя)

заведующий Горбунова Екатерина  
Александровна

(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица)

На основании распоряжения заместителя руководителя Нижне-Волжского управления Ростехнадзора С.А. Бурлина от 05.07.2016 № 3097/15-РП о проведении плановой выездной проверки с целью: Федерального государственного энергетического надзора, государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, на основании плана управления проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год утвержденного Генеральной Прокуратурой РФ в Южном Федеральном округе.

На основании части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и

муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Вам предписывается:

**Устранить выявленные нарушения в установленные сроки:**

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативно-технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)	Срок устранени я
1	Однолинейная схема электроустановки не утверждена ответственным за электрохозяйство.	Нарушен п. 1.5.18. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2003 г., регистрационный № 4145) (далее по тексту ПТЭЭП)	10.10.2016
2	Ответственным за электрохозяйство или работником, им уполномоченным, визуальные осмотры видимой части заземляющих устройств не проводятся.	Нарушен п. 2.7.9. ПТЭЭП	10.10.2016
3	В паспорте заземляющего устройства отсутствует дата ввода в эксплуатацию.	Нарушен п. 2.7.15. ПТЭЭП;	10.10.2016
4	Исполнительная схема заземляющего устройства выполнена без привязки к капитальным сооружениям (зданию МАДОУ Детский сад № 35).	Нарушен п. 2.7.15. ПТЭЭП;	10.10.2016
5	ЩАО-2 отсутствует назначение присоединений.	Нарушен п. 2.2.20. ПТЭЭП	10.10.2016
6	ЩАО-1 отсутствует	Нарушен п. 2.2.20. ПТЭЭП	10.10.2016

